

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बरेली।
पत्र संख्या:ब-67/सीएफओ/बरेली-09/997 दिनांक अगस्त 18, 2009
सेवा में,


✓ प्रबन्धक/स्वागी,
साबरी पब्लिक स्कूल ठिरिया निजावत खॉ,
बरेली।

विषय: साबरी पब्लिक स्कूल ठिरिया निजावत खॉ जनपद बरेली में अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक:11-07-2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा साबरी पब्लिक स्कूल ठिरिया निजावत खॉ जनपद बरेली में अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उक्त स्कूल भवन का अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी बरेली श्री के0एन0 रावत से कराया गया तो उनकी आख्या दिनांक:17-08-2009 के अनुसार उक्त विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक:17-08-2009 के अनुसार उक्त विद्यालय ठिरिया निजावत खॉ में स्थित यह क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, आवास विकास परिषद, विनियमित क्षेत्र व अन्य की परिधि के बाहर स्थित है। उक्त विद्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली के पत्र दिनांक:05-12-2003 के अनुसार वर्ष 2003 से संचालित है। विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा अपने विद्यालय के मानचित्रों को अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ठिरिया निजावत खॉ व चेयरमैन ठिरिया निजावत खॉ बरेली से दिनांक:10-08-2009 को स्वीकृत कराते हुए प्रस्तुत किया है। यह विद्यालय भवन उ0प्र0 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 की धारा-3.11.3.1(III) एवं शासनादेश संख्या:2668/छ:-पु-08-2008 दिनांक: 20-11-2008 के बिन्दु संख्या-2 के अन्तर्गत आता है। उक्त विद्यालय का प्लॉट ऐरिया 38802 वर्ग फिट, भूतल का कवर्ड ऐरिया 5482 वर्ग फिट तथा प्रथम तल कवर्ड ऐरिया 4282 वर्ग फिट है। उक्त विद्यालय भूतल एवं प्रथम तल के रूप में निर्मित है। भवन में स्टेयरेस उपलब्ध है जो नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के अनुरूप नहीं है। भवन में आई0एस0आई0 अग्निशमन उपकरण आईएस-2190 के अनुरूप स्थापित किये गये हैं। भवन के पहुँच मार्ग की चौड़ाई 50 फिट तथा भवन के प्रवेश द्वार 14 फिट चौड़ा है। भवन में अन्य अग्निशमन व्यवस्था एन0बी0सी0 के अनुरूप है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 की धारा-3.11.3.1(III) एवं शासनादेश संख्या:

कमश...02





26/07/25

Principal
SABRI PUBLIC SCHOOL
Thiria Niabat Khan, Bareilly

2668/छ:-पु-08-2008 दिनांक:20-11-2008 के अनुसार उक्त विद्यालय सैटबेक एवं स्टेयरकेस में प्रदत्त छूट की परिधि में आता है। स्कूल में उपस्थित अध्यापकों एवं स्टाफ को अग्निशमन यन्त्रों, जीव रक्षा उपायों एवं आपातकालीन निष्क्रमण योजना के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए अभ्यास कराया गया। अग्निशमन अधिकारी, बरेली द्वारा उक्त विद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लेखित शैक्षिक भवनों के लिए प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप दिनांक:17-08-2009 को साबरी पब्लिक स्कूल ठिरिया निजावत खों जनपद बरेली का निरीक्षण श्री के0एन0 रावत अग्निशमन अधिकारी बरेली द्वारा शासनादेश संख्या:1801/15-7-09-1(124)/2009 दिनांक:20-07-2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप एवं मानचित्र के अनुसार पाये जाने के कारण अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।


(अजय कुमार) 09
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
बरेली।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- जिलाधिकारी, बरेली।
- 2- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।
- 3- अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ठिरिया निजावत खों व चेयरमैन ठिरिया निजावत खों बरेली
- 4- अग्निशमन अधिकारी, बरेली।

/
(अजय कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
बरेली।


28/07/20

Principal
SABRI PUBLIC SCHOOL
Thiria Nijabat Khan, Bareilly